



ПТВЕРЖДАЮ
Начальник ОСЗН
Борисова Н.А.
» июля 2021г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 5/1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБУ Тогучинского района «Комплексный центр социального обслуживания населения» отделение социальной-реабилитации несовершеннолетних
- 1.2. Адрес объекта: 633421 Новосибирская область, Тогучинский район, с. Киик, пер. Школьный, д.2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей; 869,2 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка; 5500 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта 2011г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021г., капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации согласно Уставу, Муниципальное бюджетное учреждение Тогучинского района «Комплексный центр социального обслуживания населения» отделение социальной-реабилитации несовершеннолетних
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 633421, Новосибирская область, Тогучинский район, с. Киик, пер. Школьный, д.2
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Министерство социального развития Новосибирской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Комсомольская, д.1

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: социальная защита
- 2.2 Виды оказываемых услуг: реабилитация несовершеннолетних
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте с длительным проживанием
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха
- 2.6 Плановая мощность: 30 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту: автобус «Тогучин-Кусмень» от остановки «Ресторан «Сосновый бор» в г. Тогучине до остановки с. Киик
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м
 3.2.2 время движения (пешком) 10 мин
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
 3.2.4 Перекрестки: нет
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, У, Г)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У, О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, У, Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

№ п/п	Оценка состояния доступности	Шифр	Рекомендации по обустройству и адаптации ОСИ
1	Доступен полностью всем	ДП-В	Соответствует требованиям универсального дизайна. Мер по адаптации объекта для МГН не требуется. Объект может быть рекомендован как основной («базовый») для обслуживания инвалидов все категорий
2	Доступен полностью избирательно	ДП-И (к, о, с, г, у)	При наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству (адаптации) объекта в первой очереди дл

			обеспечения доступа по всем функциональным зонам всем категориям инвалидов
3	Доступен частично всем	ДЧ-В	Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших по сравнению с предыдущим вариантом средств и времени и более сложных технических решений (обустройство территории, санитарно-гигиенических помещений; обеспечение систем информации на объекте)
4	Доступен частично избирательно	ДЧ-И (к, о, с, г, у)	Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ
5	Доступен условно	ДУ	Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания: - невозможно либо - может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. Для адаптации необходимо организовать: - помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги; - иную форму доставки услуги (на дому, дистанционно, в др. ОСИ)
6	Временно недоступен	ВНД	Обустройство может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта и реконструкции либо после дополнительного согласования; Организовать альтернативную форму обслуживания
7	Не предназначен для посещения инвалидами	«Х»	Объект обустройству и адаптации не подлежит

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ ш	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт: увеличить размер кабины, туалетную комнату оборудовать системой тревожной сигнализации

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт: оборудовать помещение системой средств информации.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт Установить на остановке автобуса схему движения к объекту
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): ремонт текущий

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Доступен условно для всех категорий граждан**

4.4. Для принятия решения согласование не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата ____ дата ____ 2016 год ____ <http://zhit-vmeste.ru/map/> карта доступности объектов _
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «12» 07. 2021 г.,
2. Акта обследования объекта: № 2 от «20» 07. 2021 г.
3. Решения Комиссии _____ ДУ _____ от «_20_» июля 2021 г.



ТВЕРЖДАЮ
Начальник ОСЗН
И.А. Борисова
« 26 » июля 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 5/2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Муниципальное бюджетное учреждение Toguchinskoy района «Комплексный центр социального обслуживания населения»
- 1.2. Адрес объекта: 633469, Новосибирская область, г. Toguchin, ул. Комсомольская, д.1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 363,4 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка 849 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1961, последнего капитального ремонта 1993 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021г., капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации: Муниципальное бюджетное учреждение Toguchinskoy района «Комплексный центр социального обслуживания населения»
- 1.7. Юридический адрес: 633456, Новосибирская область, г. Toguchin, ул. Комсомольская, д.1
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Министерство социального развития Новосибирской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.6

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: социальная защита
- 2.2 Виды оказываемых услуг: социальное обслуживание
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории
- 2.6 Плановая мощность: 60 чел в день
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту: Автобус № 1, № 2, № 3 до остановки «Центр»
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4 Перекрестки: да
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О, Г, К, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, К, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, У, Г, О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

№ п/п	Оценка состояния доступности	Шифр	Рекомендации по обустройству и адаптации ОСИ
1	Доступен полностью всем	ДП-В	Соответствует требованиям универсальн дизайна. Мер по адаптации объекта для МГН требуется. Объект может быть рекомендован как основ («базовый») для обслуживания инвалидов в категорий
2	Доступен полностью избирательно	ДП-И (к, о, с, г, у)	При наличии технических (архитектур планировочных) и финансовых возможнос рекомендованы мероприятия по обустройс

			(адаптации) объекта в первой очереди для обеспечения доступа по всем функциональным зонам всем категориям инвалидов
3	Доступен частично всем	ДЧ-В	Предлагается обустройство во второй очереди как требующее больших по сравнению предыдущим вариантом средств и времени более сложных технических решений (обустройство территории, санитарно-гигиенических помещений; обеспечение системы информации на объекте)
4	Доступен частично избирательно	ДЧ-И (к, о, с, г, у)	Решение об обустройстве предлагается отложить на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ
5	Доступен условно	ДУ	Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания: - невозможно либо - может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. Для адаптации необходимо организовать: - помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги; - иную форму доставки услуги (на дом дистанционно, в др. ОСИ)
6	Временно недоступен	ВНД	Обустройство может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта и реконструкции либо после дополнительного согласования; Организовать альтернативную форму обслуживания
7	Не предназначен для посещения инвалидами	«Х»	Объект обустройству и адаптации не подлежит

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично избирательно для всех категорий инвалидов

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт: установить поручни в коридоре, зале
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения)	Не нуждается

	объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт: увеличить размер туалетной комнаты, дверной проем до 0,9м, повесить крючки, установить опорные поручни у унитаза и раковины, установить унитаз с опорой для спины, туалетную комнату оборудовать системой тревожной сигнализации
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт На остановке автобуса установить схему движения к объекту
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения Новосибирской области»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен полностью всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения согласование не требуется:

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «_12_»_июля 2021 г._,

2. Акта обследования объекта: № акта от «_20_»_июля 2021г._.

3. Решения Комиссии _____ДУ_____ от «_20_»_июля 2021 г._



УТВЕРЖДАЮ
Начальник ОСЗН
Н.А. Борисова
26 июля 2021г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 5/3

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение Тогучинского района «Комплексный центр социального обслуживания населения» отделение милосердия
1.2. Адрес объекта: 633471 Новосибирская область, Тогучинский район, с. Березиково, пер. Школьный, д.1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 557,3 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: 10000 кв.м
1.4. Год постройки здания 1938г., последнего капитального ремонта 2003г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021г., капитального 2025год

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации: Муниципальное бюджетное учреждение Тогучинского района «Комплексный центр социального обслуживания населения» отделение милосердия
1.7. Юридический адрес организации: 633471 Новосибирская область, Тогучинский район, с. Березиково, пер. Школьный, д.1
1.8. Основание для пользования объектом: собственность
1.9. Форма собственности: муниципальная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация: министерство труда и социального развития Новосибирской области
1.12. Адрес вышестоящей организации: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковского, д.6

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: социальная защита
2.2 Виды оказываемых услуг: стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: пожилые и инвалиды
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды (к, о, г, с)
2.6 Плановая мощность: 30 чел
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту: Автобус № 24, остановка «Центр» в г. Тогучине до остановки «Центр» с. Березиково

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
3.2.2 время движения (пешком) 10 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (о, г, к, у)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (о, г, к, у)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (о, г, к, у)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (о, к, г, у)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (г, у)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (к, о).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (к, о, у, г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

№ п/п	Оценка состояния доступности	Шифр	Рекомендации по обустройству и адаптации ОСИ
1	Доступен полностью всем	ДП-В	Соответствует требованиям универсального дизайна. Мер по адаптации объекта для МГН не требуется. Объект может быть рекомендован как основной («базовый») для обслуживания инвалидов всех категорий
2	Доступен полностью избирательно	ДП-И (к, о, с, г, у)	При наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству (адаптации) объекта в первой очереди для обеспечения доступа по всем функциональным зонам всем категориям инвалидов
3	Доступен частично всем	ДЧ-В	Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших по сравнению с предыдущим вариантом средств и времени и

			более сложных технических решений (обустройство территории, санитарно-гигиенических помещений; обеспечение систем информации на объекте)
4	Доступен частично избирательно	ДЧ-И (к, о, с, г, у)	Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ
5	Доступен условно	ДУ	Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания: - невозможно либо - может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. Для адаптации необходимо организовать: - помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги; - иную форму доставки услуги (на дому, дистанционно, в др. ОСИ)
6	Временно недоступен	ВНД	Обустройство может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта и реконструкции либо после дополнительного согласования; Организовать альтернативную форму обслуживания
7	Не предназначен для посещения инвалидами	«Х»	Объект обустройству и адаптации не подлежит

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично избирательно для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт (оборудовать парковочное место для инвалидов)
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт: установить схему движения по зданию с указанием доступных мест общего пользования; установить предупреждающие знаки, контрастно окрашенную поверхность на участках пола перед дверными проемами на расстоянии 0,6 м., установить поручни в коридоре, местах общего пользования
4	Зона целевого назначения здания (целевого	Текущий ремонт (увеличить

	посещения объекта)	дверные проемы хотя бы в 2 кабинетах)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт: оборудовать помещение системой средств информации.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт: Установить схему движения к объекту на остановке автобуса
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения Новосибирской области»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступен полностью всем

4.4. Для принятия решения согласование не требуется:

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «_12_» _____ июля _____ 2021__ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _3_ от «_20_» _____ июля _____ 2021__ г.
3. Решения Комиссии _____ ДУ _____ от «_20_» _____ июля _____ 2021__ г.



УТВЕРЖДАЮ
Начальник ОСЗН
Берисова Н.А.
« 20 » июля 2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 1

« 20 » июля 2021 г.

**Тогучинский район
Новосибирская область**

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение Тогучинского района «Комплексный центр социального обслуживания населения»
- 1.2. Адрес объекта: 633469, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Комсомольская, д.1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 363,4 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 849 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1961г., последнего капитального ремонта 1993г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021г.
- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное учреждение Тогучинского района «Комплексный центр социального обслуживания населения»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 633469, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Комсомольская, д.1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: социальная защита
- 2.2 Виды оказываемых услуг: социальное обслуживание
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории
- 2.6 Плановая мощность: 60 чел в день
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Автобус № 1, № 2, № 3 до остановки «Центр»

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4 Перекрестки: да
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (о,г,к,у)		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (о,г,к,у)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (г,к,у)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (г,к,у)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (г,у)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (к,у,о)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: _____

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт: установить поручни в коридоре, зале
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт: увеличить размер туалетной комнаты, дверной проем до 0,9м, повесить крючки, установить опорные поручни у унитаза и раковины, установить унитаз с опорой для спины, туалетную комнату оборудовать системой тревожной сигнализации
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт На остановке автобуса установить схему движения к объекту
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения Новосибирской области»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии на Комиссии по проведению обследования и паспортизации объектов, предоставляющих услуги в сфере труда, занятости и социальной защиты населения на территории Тогучинского района Новосибирской области

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы:

Ожеред Л.Е. (Заместитель главы адм. Тогучинского р-на,
председатель комиссии)

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Борисова Н.А. (начальник отдела СЗН адм. Тогучинского р-на,
заместитель председателя комиссии)

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Агеенко А.Н. (гл. специалист отдела СЗН адм. Тогучинского р-на,
секретарь комиссии)

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Кошкина Е.М. (директор МБУ Тогучинского района КЦСОН)

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Тыченко И.А. (Гл. спец по делам несовершеннолетних адм. Тогучинского р-на)

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Дралюк А.Н. (зам. главы администрации Тогучинского района)

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов:

Стибнева Т.В. (Председатель Тогучинской местной орг-ции «ВОИ»)

(Должность, Ф.И.О.)



представители организации,
расположенной на объекте

Кошкина Е.М. (директор МБУ Тогучинского района КЦСОН)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название) Комиссия по проведению обследования и паспортизации объектов,
предоставляющих услуги в сфере труда, занятости и социальной защиты населения на территории
Тогучинского района Новосибирской области

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес								
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию				Нарушений нет			
1.2	Путь (пути) движения на территории				Нарушений нет			
1.3	Лестница (наружная)							
1.4	Пандус (наружный)				Нарушений нет			
1.5	Автостоянка и парковка				Нарушений нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП-И (О, Г, К, У)			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категориям инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категориям инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Наименование объекта, адрес								
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)							
2.2	Пандус (наружный)							
2.3	Входная площадка (перед дверью)				Нарушений нет			
2.4	Дверь (входная)				Нарушений нет			
2.5	Тамбур				Нарушений нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП-И (О, Г, У)			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)							
3.2	Лестница (внутри здания)							
3.3	Пандус (внутри здания)							
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)							
3.5	Дверь							
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП-И (Г,К, У)			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания				Нарушений нет			
4.2	Зальная форма обслуживания				-			
4.3	Прилавочная форма обслуживания				-			
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту				-			
4.5	Кабина индивидуального обслуживания				-			
	ОБЩИЕ требования к зоне				-			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП-И (К, Г, У)			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда				Обучение персонала для понимания потребностей в помощи, оказание помощи инвалидам при обслуживании			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП-И (К, Г, У)			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес								
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната						увеличить размер туалетной комнаты, дверной проем до 0,9м, повесить крючки, установить опорные поручни у унитаза и раковины, установить унитаз с опорой для спины, туалетную комнату оборудовать системой тревожной сигнализации	
5.2	Душевая/ ванная комната							
5.3	Бытовая комната (гардеробная)							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДЧ-И (Г, У)			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства							
6.2	Акустические средства				нет		Привести в соответствие	
6.3	Тактильные средства				нет		Привести в соответствие	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП-И (К, У, Г, О)			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____



№ 2

« 20 » июля 2021 г.

Наименование территориального образования субъекта РФ

1.1. Наименование (вид) объекта Социальная защита

1.2. Адрес объекта **633421 Новосибирская область, Тогучинский район, с. Киик, пер. Школьный, д.2**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 869,2 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5500 кв.м

1.4. Год постройки здания **1972**, последнего капитального ремонта 2011г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2021*, капитального *нет*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение Тогучинского района «Комплексный центр социального обслуживания населения» отделение социальной-реабилитации несовершеннолетних»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 633421 Новосибирская область,
Тогучинский район, с. Киик, пер. Школьный, д.2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобус «Тогучин-Кусмень» от остановки «Ресторан «Сосновый бор»» в г.Тогучине до остановки с.Киик

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП- И(к,о,г,у)		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (г,у,о)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (г,у)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(к,о,г,у)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (г,у)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (к,у,о)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(к,о,у,г)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Помещение не доступно для К, доступно для Г,У, частично доступно О.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт: увеличить размер кабины, туалетную комнату оборудовать системой тревожной сигнализации;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт: оборудовать помещение системой средств информации.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт: Установить на остановке автобуса схему движения к объекту.
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _ доступен полностью всем _

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:
4.4.1. согласование на Комиссии по проведению обследования и паспортизации объектов, предоставляющих услуги в сфере труда, занятости и социальной защиты населения на территории Тогучинского района Новосибирской области
4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;
4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы:

Ожеред Л.Е. (Заместитель главы адм. Тогучинского р-на,
председатель комиссии)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Борисова Н.А. (начальник отдела СЗН адм. Тогучинского р-на,
заместитель председателя комиссии)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Агеенко А.Н. (гл. специалист отдела СЗН адм. Тогучинского р-на,
секретарь комиссии)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Кошкина Е.М. (директор МБУ Тогучинского района КЦСОН)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Тыченко И.А. (Гл. спец по делам несовершеннол. адм. Тогучинского р-на)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Дралюк А.Н. (зам. главы администрации Тогучинского района)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов:

Сгибнева Т.В. (Председатель Тогучинской местной орг-ции «ВОИ»)

(Должность, Ф.И.О.)

представители организации,
расположенной на объекте



Кошкина Е.М. (директор МБУ

Тогучинского района КЦСОН)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «_20_» __июля__ 2021 г. (протокол №_____)
Комиссией (название)_ Комиссия по проведению обследования и паспортизации объектов,
предоставляющих услуги в сфере труда, занятости и социальной защиты населения на территории
Тогучинского района Новосибирской области.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес								
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию				Нарушений нет			
1.2	Путь (пути) движения на территории				Нарушений нет			
1.3	Лестница (наружная)							
1.4	Пандус (наружный)							
1.5	Автостоянка и парковка				нет автостоянки			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП-И(к,о,г,у)			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)							
2.2	Пандус (наружный)							
2.3	Входная площадка (перед дверью)				Нарушений нет			
2.4	Дверь (входная)							
2.5	Тамбур				Нарушений нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП-И (Г, У, О)			Привести в соответствие

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование объекта, адрес								
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)				Нарушений нет			
3.2	Лестница (внутри здания)						Привести в соответствие	
3.3	Пандус (внутри здания)				-			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)				-			
3.5	Дверь				-			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП-И (К, О, Г, У)			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания				Нарушений нет			
4.2	Зальная форма обслуживания				-			
4.3	Прилавочная форма обслуживания				-			
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту				-			
4.5	Кабина индивидуального обслуживания				-			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП-И (К, О, Г, У)			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда				Обучение персонала для понимания потребностей в помощи, оказание помощи инвалидам при обслуживании		Привести в соответствие	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП-И(к,о,г,у)			Привести в соответствие

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната				нет системы тревожной сигнализации		Увеличить размер кабины, оборудовать системой тревожной сигнализации	
5.2	Душевая/ ванная комната				-			
5.3	Бытовая комната (гардеробная)				-			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП-И (г,у)			Привести в соответствие

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства				Не соответствуют нормативам		Привести в соответствие	
6.2	Акустические средства				Нет		Привести в соответствие	
6.3	Тактильные средства				Нет		Привести в соответствие	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП-И (к,о,у)			Привести в соответствие

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 3

« 20 » июля 2021 г.

**Тогучинский район
Новосибирской области**

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение Тогучинского района «Комплексный центр социального обслуживания населения» отделение милосердия
- 1.2. Адрес объекта: 633471 Новосибирская область, Тогучинский район, с. Березиково, пер. Школьный, д.1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 557,3 кв.м
 - часть здания этажей (или на этаже), кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка : 10000 кв.м
- 1.4. Год постройки здания **1938**, последнего капитального ремонта 2003г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021г., капитального 2025 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение Тогучинского района «Комплексный центр социального обслуживания населения» отделение милосердия
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) объекта: 633471 Новосибирская область, Тогучинский район, с. Березиково, пер. Школьный, д.1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: социальная защита
- 2.2 Виды оказываемых услуг: стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: пожилые и инвалиды
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды (к, о, г, с)
- 2.6 Плановая мощность: 30 чел
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус № 24, остановке «Центр» в г. Тогучине до остановки «Центр» с.Березиково

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 10 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути : да
- 3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (о,г,к,у)		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (о,г,к,у)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (о,г,к,у)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (о,г,к,у)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (г,у)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И(к,о)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(к,о,у,г)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (к,о,у,с)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт(оборудовать парковочное место для инвалидов)
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт (установить схему движения по зданию с указанием доступных мест общего пользования; установить предупреждающие знаки, контрастно окрашенную поверхность на участках пола перед дверными проемами на расстоянии 0,6 м.)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт (увеличить дверные проемы хотя бы в 2 кабинетах)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт (оборудовать помещение системой средств информации.)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт(установить схему движения к объекту на остановке автобуса)
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения

в рамках исполнения государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения Новосибирской области»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации :
доступен полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения согласование требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по проведению обследования и паспортизации объектов, предоставляющих услуги в сфере труда, занятости и социальной защиты населения на территории Тогучинского района Новосибирской области

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | |
|--|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ | л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы:

Ожеред Л.Е. (Заместитель главы адм. Тогучинского р-на,
председатель комиссии)

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Борисова Н.А. (начальник отдела СЗН адм. Тогучинского р-на,
заместитель председателя комиссии)

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


Агеенко А.Н. (гл. специалист отдела СЗН адм. Тогучинского р-на,
секретарь комиссии)

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Кошкина Е.М. (директор МБУ Тогучинского района КЦСОН)

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Тыченко И.А. (Гл. спец по делам несовершеннол. адм. Тогучинского р-на)

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Дралюк А.Н. (зам. главы администрации Тогучинского района)

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов:

Сгибнева Т.В. (Председатель Тогучинской местной орг-ции «ВОИ»)

(Должность, Ф.И.О.)



представители организации,
расположенной на объекте

Кошкина Е.М. (директор МБУ Тогучинского района КЦСОН)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название). Комиссия по проведению обследования и паспортизации объектов,
предоставляющих услуги в сфере труда, занятости и социальной защиты населения на территории
Тогучинского района Новосибирской области

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес								
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию				Нарушений нет			
1.2	Путь (пути) движения на территории				Нарушений нет			
1.3	Лестница (наружная)							
1.4	Пандус (наружный)							
1.5	Автостоянка и парковка				нет автостоянки			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП-И(о,г,к,у)			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Наименование объекта, адрес								
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)							
2.2	Пандус (наружный)							
2.3	Входная площадка (перед дверью)				Нарушений нет			
2.4	Дверь (входная)				Нарушений нет			
2.5	Тамбур				Нарушений нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП-И (г, у, о, к)			Привести в соответствие

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование объекта, адрес								
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)				Нарушений нет			
3.2	Лестница (внутри здания)							
3.3	Пандус (внутри здания)				Нет пандуса во втором тамбуре		Привести в соответствие	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)				-			
3.5	Дверь				-			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП-И (о,г,к,у)			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес								
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания				Нарушений нет			
4.2	Зальная форма обслуживания				-			
4.3	Прилавочная форма обслуживания				-			
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту				-			
4.5	Кабина индивидуального обслуживания				-			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП-И(о,к,г,у)			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда				Обучение персонала для понимания потребностей в помощи, оказание помощи инвалидам при обслуживании		Привести в соответствие	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДУ			Привести в соответствие

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес								
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната				Нарушений нет			
5.2	Душевая/ ванная комната				-			
5.3	Бытовая комната (гардеробная)				-			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДЧ-И (г,у),			Привести в соответствие

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства				Не соответствуют нормативам		Привести в соответствие	
6.2	Акустические средства				Нет		Привести в соответствие	
6.3	Тактильные средства				Нет		Привести в соответствие	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП-И (к,о)			Привести в соответствие

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ Тогучинского района
«Комплексный центр социального
обслуживания населения»
Е.М.Кошкина
« 12 » июля 2021 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ ____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБУ Тогучинского района «Комплексный центр социального обслуживания населения» отделение социальной-реабилитации несовершеннолетних
- 1.2. Адрес объекта: 633421 Новосибирская область, Тогучинский район, с. Киик, пер. Школьный, д.2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание ____ 2 ____ этажей, ____ 869,2 ____ кв.м.
- часть здания ____ этажей (или на ____ этаже), ____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания _1972г._, последнего капитального ремонта ____ 2011г. ____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение Тогучинского района «Комплексный центр социального обслуживания населения» отделение социальной-реабилитации несовершеннолетних»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 633421 Новосибирская область, Тогучинский район, с. Киик, пер. Школьный, д.2
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): министерство социального развития Новосибирской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.6

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое
____ социальная защита ____
- 2.2 Виды оказываемых услуг: реабилитация несовершеннолетних
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным проживанием
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха
- 2.6 Плановая мощность: 30 чел
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалид: да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус «Тогучин-Кузьмен» от остановки «Ресторан «Сосновый бор»» в г.Тогучине до остановки с.Книж

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 500 _____ м

3.2.2 время движения (пешком) _____ 10 _____ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт: установить поручни в коридоре
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт: увеличить размер кабины, дверной проем до 0,9м, повесить крючки, установить опорные поручни, установить унитаз с опорой для спины, туалетную комнату оборудовать системой тревожной сигнализации
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт:

		оборудовать помещение системой средств информации.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт Установить на остановке автобуса схему движения к объекту
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
директор МБУ Тогучинского района
«Комплексный центр социального
обслуживания населения»

Е.М.Кошкина
«12» июля 2021 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение Тогучинского района «Комплексный центр социального обслуживания населения» отделение милосердия
- 1.2. Адрес объекта: 633471 Новосибирская область, Тогучинский район, с. Березиково, пер. Школьный, д.1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ 1 _____ этажей, _____ 557,3 кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания _____, последнего капитального ремонта _____ 2003г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____ 2021г

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение Тогучинского района «Комплексный центр социального обслуживания населения» отделение милосердия.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 633471 Новосибирская область, Тогучинский район, с. Березиково, пер. Школьный, д.1
- 1.8. Основание для пользования объектом: собственность
- 1.9. Форма собственности: муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: министерство труда и социального развития Новосибирской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Комсомольская, д.1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое _____ социальная защита

2.2	Виды	оказываемых	услуг
-----	------	-------------	-------

2.3 Форма оказания услуг: стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов

- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: пожилые и инвалиды
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность_30 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус № 24, остановка «Центр» в г. Тогучине до остановки «Центр» с.Березиково

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ____500 м
- 3.2.2 время движения (пешком) _____10 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4 Перекрестки: нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт (оборудовать парковочное место для инвалидов)
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт (установить схему движения по зданию с указанием доступных мест общего пользования; установить предупреждающие знаки,

		контрастно окрашенную поверхность на участках пола перед дверными проемами на расстоянии 0,6 м.;)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт (увеличить дверные проемы хотя в 2 кабинетах)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт оборудовать помещение системой средств информации.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт (установить схему движения объекта на остановке автобуса)
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ Тогучинского района
«Комплексный центр социального
обслуживания населения»
Е.М.Кошкина
«12» июля 2021г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение Тогучинского района «Комплексный центр социального обслуживания населения»
1.2. Адрес объекта: 633469, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Комсомольская, д.1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 363,4 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: 849 кв.м
1.4. Год постройки здания 1961г., последнего капитального ремонта 1993г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное учреждение Тогучинского района «Комплексный центр социального обслуживания населения»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 633469, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Комсомольская, д.1
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: муниципальная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): министерство социального развития Новосибирской области
1.12. Адрес вышестоящей организации: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.6

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: социальная защита
2.2 Виды оказываемых услуг: социальное обслуживание
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории
2.6 Плановая мощность: 60 чел в день
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобус №1, №2, №3, до остановки «Центр»

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 200 _____ м

3.2.2 время движения (пешком) _____ 5 _____ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \ш	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт: установить поручни в коридоре, зале
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт: увеличить размер туалетной комнаты, дверной проем до 0,9м, повесить крючки, установить опорные поручни у унитаза и раковины, установить унитаз с опорой для спины, туалетную комнату оборудовать системой тревожной сигнализации
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт На остановке автобуса установить схему движения к объекту
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)