

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«25» января 2024 г., 54240061000209226936

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Тогучинскому району Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Новосибирской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«01» февраля 2024 г., № 2401/038-54/31/ЛВПР

(дата составления предписания)

обл Новосибирская, р-н Тогучинский, г Тогучин, ул Комсомольская, Дом 65, 83834029181, e-mail:
ondtoguchin@54.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 01 » февраля 2024 г., учетный номер 54240061000209226936.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Старший инспектор ОНДиПР по Тогучинскому району УНДиПР Главного управления МЧС РФ по Новосибирской области (государственный инспектор Тогучинского района Новосибирской области по пожарному надзору) Кокорин Владислав Сергеевич, e-mail: kokorinvs@54.mchs.gov.ru, телефон: +73834029181

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителей групп инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Новосибирская, р-н Тогучинский, с Березиково, ул Школьная, Здание 1 ✓

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) исполнения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ", адрес юридического лица: 633456, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ, ТОГУЧИНСКИЙ, ТОГУЧИН, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, 1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) предпринимателя или наименование организации, их идентификационные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не обеспечена автоматическая разблокировка и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 71, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание плагибаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.
Срок устранения нарушения:
02.09.2024
2. Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель

объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

02.09.2024

(указывается наименование нарушенных обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, касающихся доказательств нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решением контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНДиПР по Тогучинскому району
УНДиПР Главного управления МЧС РФ по Новосибирской
области (государственный инспектор Тогучинского района
Новосибирской области по пожарному надзору)
Кокорин Владислав Сергеевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 60E5C5A3B29041A9F8D0D1X5762C6286B29
Владелец: Кокорин Владислав Сергеевич
Действителен с 23.11.2023 по 15.02.2025

подпись

Старший инспектор ОНДиПР по Тогучинскому району УНДиПР Главного управления МЧС РФ по
Новосибирской области (государственный инспектор Тогучинского района Новосибирской области по
пожарному надзору) Кокорин Владислав Сергеевич, e-mail: kokorinvs@54.mchs.gov.ru, телефон:
+73834029181

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных
дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по
ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

