

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«01» февраля 2024 г., 54240061000209340682

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Тоугучинскому району Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Новосибирской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Новосибирская, р-н Тоугучинский, г Тоугучин, ул Комсомольская, Дом 65, тел. 83834029181, e-mail:
ondtoguchin@54.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 01 » февраля 2024 г. № 2402/038-54/2/ПНН**

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ", адрес юридического лица: 633456, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ,
ТОГУЧИНСКИЙ, ТОГУЧИН, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, 1 ИНН 5438318685

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальный номер налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование или государственного контроля (надзора), или муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного
контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. Отсутствует водоснабжение во внутреннем противопожарном водопроводе
2. На втором этаже внутренняя отделка стен на путях эвакуации не соответствует требованиям пожарной безопасности

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действия (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к
нарушению обязательных требований)

**3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих
обязательных требований:**

1. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 50, абзац 1
Обязательное требование
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.
2. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 21.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 1, глава 14, статья 53
Обязательное требование
Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

(приводится описание действия (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушению обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

Обеспечить исполнения пунктов 1,2 предписания № 2311/038-54/74-П/ПВП от 28.11.2023 года в установленные сроки.

(указывается мера, которую необходимо принять контролирующему лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается согласие на подписание о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Старший инспектор ОНДиПР по Тогучинскому району УНДиПР
Главного управления МЧС РФ по Новосибирской области
(государственный инспектор Тогучинского района Новосибирской
области по пожарному надзору) Кокорин Владислав Сергеевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E5C5A3029041A5F8D0DD58762C6286B29
Владелец: Кокорин Владислав Сергеевич
Действителен с 23.11.2023 по 15.02.2025

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Кокорин Владислав Сергеевич - Старший инспектор ОНДиПР по Тогучинскому району УНДиПР Главного управления
МЧС РФ по Новосибирской области (государственный инспектор Тогучинского района Новосибирской области по
пожарному надзору) телефон: +73834029181, E-mail: kokorinvs@54.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный
кабинет на специализированном электронном портале